



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области
150000, г. Ярославль, ул. Кирова, 5/23, телефон 30-04-41, 32-96-24, E-mail: ess01@adm.yar.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
150000, г. Ярославль, Красная пл., 8, телефон 79-08-15, E-mail: und-yaroslavl@mail.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Переславскому району
152025, г. Переславль, ул. Менделеева, 47

г. Переславль-Залесский
(место составления акта)

«17» июня 2019 г.
(дата составления акта)

15.00 ч.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного пожарного надзора юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 65

В период с 09.00 «15» мая 2019 г. по 09.00 «11» июня 2019 г. по адресу: г. Переславль-Залесский, ул. Кардовского, д. 5

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора Переславского района по пожарному надзору Романа Юрьевича Корнилова № 65 от 06.05.2019 г.; ежегодного плана проведения плановых проверок на 2019 год; в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Постановление Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. N 290 «О ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПОЖАРНОМ НАДЗОРЕ»; Приказ МЧС РФ от 30.11.2016 г. N 644 "Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по исполнению государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности".

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должности руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального учреждения дополнительного образования «Станция юных туристов»

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки: в период с 15 мая по 11 июня 2019 года

Акт составлен: Отделением надзорной деятельности и профилактической работы по Переславскому району

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлена: (заполняется при проведении плановой (внеплановой), выездной (документарной) проверки, указывать дату и время предъявления (направления по почте) распоряжения)

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Лицо(а), проводившее(ие) проверку: Кукушкин Сергей Геннадьевич, старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Переславскому району (государственный инспектор Переславского района по пожарному надзору)

При проведении проверки присутствовали: директор МУДО «Станция юных туристов» (ответственный за пожарную безопасность).

Объектом надзора являются помещения (территория, здания и сооружения) муниципального учреждения дополнительного образования «Станция юных туристов», расположенные по адресу: г. Переславль-Залесский, ул. Кардовского, д. 5. (объект, относящийся по функциональной пожарной опасности к классу Ф 4.1 – категория значительного риска). Помещения находятся в 2-хэтажном кирпичном здании, крыша двухскатная, железная по деревянной обрешетке, III степени огнестойкости. Отопление центральное, освещение электрическое и естественное. Помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре, установлена объектовая станция радиоканальной системы передачи извещений о пожаре «Стрелец-Мониторинг». Помещения школы обеспечены огнетушителями согласно произведенному расчету.

(Приводится общая характеристика систем противопожарной защиты и выполненные режимные мероприятия).

2) В ходе проведения проверки:

Требования правил противопожарного режима на объекте не выполняются в полном объеме.

▪ 2) В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ (или нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	Отсутствуют плафоны, предусмотренные конструкцией, на осветительных приборах (склад, архив)	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» Правила противопожарного режима в РФ ППР в РФ п.42 «в»	Директор МДОУ «Станция юных туристов» Мальцев В.А.
2	В помещении с приемно-контрольным прибором АУПС отсутствует аварийное освещение, включающееся автоматически при отключении основного освещения	Федеральный закон РФ № 123-ФЗ от 22.07.2008 года ч.4 ст. 4; ч. 1, 3, 4 ст. 5; ч.1 и ч. 3 ст.6; СП 5.13130.2009 п. 13.14.13 В помещении с приемно-контрольным прибором АУПС отсутствует аварийное освещение, включающееся автоматически при отключении основного освещения	Директор МДОУ «Станция юных туристов» Мальцев В.А.
3	Не предусмотрена защита дымовых пожарных извещателей от механических повреждений в помещении спортзала	НПБ 88-2001 п.12.25	Директор МДОУ «Станция юных туристов» Мальцев В.А.
4	Технологические проемы в стенах в местах прохода инженерных коммуникаций не заделаны огнезащитным и дымогазонепроницаемым материалом в коридоре 2-го этажа.	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» Правила противопожарного режима в РФ ППР в РФ п.22; Федеральный закон РФ № 123-ФЗ от 22.07.2008 года ч.4 ст. 4; ч. 1, 3, 4 ст. 5; ч.1 и ч. 3 ст.6; СНИП 21-01-97* п. 7.11	Директор МДОУ «Станция юных туристов» Мальцев В.А.
5	Частично отсутствуют знаки пожарной безопасности (у каждого ИПР (извещатель пожарный ручной))	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» Правила противопожарного режима в РФ ППР в РФ п. 43; Федеральный закон РФ № 123-ФЗ от 22.07.2008 года ч.4 ст. 4; ч. 1, 3, 4 ст. 5; ч.1 и ч. 3 ст.6;	Директор МДОУ «Станция юных туристов» Мальцев В.А.

		ГОСТ Р 12.4.026-2001	
6	Допускается использование электропроводки с видимыми нарушениями изоляции (коридор 2-го этажа, бельевая)	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» Правила противопожарного режима в РФ ППР в РФ п.42 «а» Запрещается эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции	Директор МДОУ «Станция юных туристов» Мальцев В.А.
7	В классе этнографии (кабинет №3), автоматическая пожарная сигнализация находится в нерабочем состоянии	НПБ 110-03 п.4	Директор МДОУ «Станция юных туристов» Мальцев В.А.
8	Ответственными за пожарную безопасность не пройдено обучение на курсах по пожарно-техническому минимуму	ППР в РФ п.3, 4	Директор МДОУ «Станция юных туристов» Мальцев В.А.
9	В двухэтажной части здания на кровле с уклоном свыше 12 % и высотой до карниза более 7 м отсутствует ограждение на кровле	статья 90 часть 1 пункт 2 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 8.11 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	Директор МДОУ «Станция юных туристов» Мальцев В.А.
10	Устройства для самозакрывания дверей лестничных клеток и коридоров сняты, что препятствует нормальному закрыванию дверей, отсутствуют уплотнители в притворах. Допускается фиксация самозакрывающихся дверей лестничных клеток, коридоров в открытом положении	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» Правила противопожарного режима в РФ ППР в РФ п.62; п. 36 «г»; Федеральный закон РФ № 123-ФЗ от 22.07.2008 года ч.4 ст. 4; ч. 1, 3, 4 ст. 5; ч.1 и ч. 3 ст.6; СП 1.13130.2009 п. 4.2.7, СНИП 2.01.02-85 п.4.15	Директор МДОУ «Станция юных туристов» Мальцев В.А.
11	Не проведены эксплуатационные испытания пожарной лестницы с составлением соответствующего протокола испытаний	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» Правила противопожарного режима в РФ ППР в РФ п. 24 Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний	Директор МДОУ «Станция юных туристов» Мальцев В.А.

		пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие	
12	На объекте отсутствует исполнительная и проектная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта (на систему АПС и СО)	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» Правила противопожарного режима в РФ ППР в РФ п.61 На объекте защиты должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта	Директор МДОУ «Станция юных туристов» Мальцев В.А.
13	Не произведена обработка деревянных конструкций крыши огнезащитным составом	ППР В РФ п.21	Директор МДОУ «Станция юных туристов» Мальцев В.А.
14	На объекте защиты с ночным пребыванием людей отсутствуют (просрочены) средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека на каждого дежурного.	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» Правила противопожарного режима в РФ ППР в РФ п. 9	Директор МДОУ «Станция юных туристов» Мальцев В.А.

- В журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отметка внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. Предписание №65/1/65 от 17.06.2019 года
2. проверочный лист №13

(указываются документы, полученные в ходе мероприятий по надзору)

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор Переславского района по пожарному надзору
(старший инспектор отделения надзорной деятельности
и профилактической работы по Переславскому району
Кукушкин Сергей Геннадьевич
(фамилия, инициалы, должность проверяющего)



«17» июня 2019 г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Директор МУ ДО «Станция юных туристов»
Мальцев В.А.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«17» июня 2019 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

(4852) 79-09-01
телефон доверия ГУ МЧС России по Ярославской области