



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области

150000, г. Ярославль, ул. Андропова, 23а, телефон 30-04-41, 32-96-24, E-mail: ess01@adm.yar.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

150000, г. Ярославль, Красная пл., 8, телефон 79-08-15, E-mail: ugpr@adm.yar.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы

по Переславскому району

152020 г. Переславль, ул. Менделеева 47 "а" 2-00-11

Предписание №65/1/65

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Директору Муниципального учреждения дополнительного образования «Станция юных  
туристов» Мальцеву Валерию Анатольевичу

«17» июня 2019 года

г. Переславль-Залесский

15 ч. 00 мин.

Кукушкиным Сергеем Геннадьевичем старшим инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Переславскому району (государственный инспектор Переславского района по пожарному надзору), на основании: распоряжения главного государственного инспектора Переславского района по пожарному надзору Корнилова Романа Юрьевича № 65 от 06.05.2019 г.; ежегодного плана проведения плановых проверок на 2019 год; в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Постановление Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. N 290 «О ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПОЖАРНОМ НАДЗОРЕ»; Приказ МЧС РФ от 30.11.2016 г. N 644 "Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по исполнению государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности".

с 9 ч.00 мин.«15» мая 2019 г. по 09 ч.00 мин.«11» июня 2019 г., была проведена плановая проверка в отношении объекта защиты, принадлежащего: Муниципальному учреждению дополнительного образования «Станция юных туристов»

расположенного (ых) по адресу: 152020 Ярославская область г.Переславль-Залесский, ул. Кардовского,5 совместно с директором МДОУ «Станция юных туристов» Мальцевым В.А.

В целях устранения выявленных при обследовании (проверке) нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятий по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Срок устранения нарушений	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1	Отсутствуют плафоны, предусмотренные конструкцией, на осветительных приборах (склад, архив)	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» Правила противопожарного режима в РФ ППР в РФ п.42 «в»	01.05.2020 г.	
2	В помещении с приемно-контрольным прибором АУПС отсутствует аварийное освещение, включающееся автоматически при отключении основного освещения	Федеральный закон РФ № 123-ФЗ от 22.07.2008 года ч.4 ст. 4; ч. 1, 3, 4 ст. 5; ч.1 и ч. 3 ст.6; СП 5.13130.2009 п. 13.14.13 В помещении с приемно-контрольным прибором АУПС отсутствует аварийное освещение, включающееся	01.05.2020 г.	

		автоматически при отключении основного освещения		
3	Не предусмотрена защита дымовых пожарных извещателей от механических повреждений в помещении спортзала	НПБ 88-2001 п.12.25	01.05.2020 г.	
4	Технологические проемы в стенах в местах прохода инженерных коммуникаций не заделаны огнезащитным и дымогазонепроницаемым материалом в коридоре 2-го этажа.	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» Правила противопожарного режима в РФ ППР в РФ п.22; Федеральный закон РФ № 123-ФЗ от 22.07.2008 года ч.4 ст. 4; ч. 1, 3, 4 ст. 5; ч.1 и ч. 3 ст.6; СНиП 21-01-97* п. 7.11	01.05.2020 г.	
5	Частично отсутствуют знаки пожарной безопасности (у каждого ИПР (извещатель пожарный ручной))	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» Правила противопожарного режима в РФ ППР в РФ п. 43; Федеральный закон РФ № 123-ФЗ от 22.07.2008 года ч.4 ст. 4; ч. 1, 3, 4 ст. 5; ч.1 и ч. 3 ст.6; ГОСТ Р 12.4.026-2001	01.05.2020 г.	
6	Допускается использование электропроводки с видимыми нарушениями изоляции (коридор 2-го этажа, бельевая)	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» Правила противопожарного режима в РФ ППР в РФ п.42 «а» Запрещается эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции	01.05.2020 г.	
7	В классе этнографии (кабинет №3). автоматическая пожарная сигнализация находится в нерабочем состоянии	НПБ 110-03 п.4	01.05.2020 г.	
8	Ответственными за пожарную безопасность не пройдено обучение на курсах по пожарно- техническому минимуму	ППР в РФ п.3, 4	01.05.2020 г.	
9	В двухэтажной части здания на кровле с уклоном свыше 12 % и высотой до карниза более 7 м отсутствует ограждение на кровле	статья 90 часть 1 пункт 2 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 8.11 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и	01.05.2020 г.	

		сооружений»		
10	Устройства для самозакрывания дверей лестничных клеток и коридоров сняты, что препятствует нормальному закрыванию дверей, отсутствуют уплотнители в притворах. Допускается фиксация самозакрывающихся дверей лестничных клеток, коридоров в открытом положении	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» Правила противопожарного режима в РФ ППР в РФ п.62; п. 36 «г»; Федеральный закон РФ № 123-ФЗ от 22.07.2008 года ч.4 ст. 4; ч. 1, 3, 4 ст. 5; ч.1 и ч. 3 ст.6; СП 1.13130.2009 п. 4.2.7, СНИП 2.01.02-85 п.4.15	01.05.2020 г.	
11	Не проведены эксплуатационные испытания пожарной лестницы с составлением соответствующего протокола испытаний	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» Правила противопожарного режима в РФ ППР в РФ п. 24	01.05.2020 г.	
12	На объекте отсутствует исполнительная и проектная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта (на систему АПС и СО)	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» Правила противопожарного режима в РФ ППР в РФ п.61 На объекте защиты должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта	01.05.2020 г.	
13	Не произведена обработка деревянных конструкций крыши огнезащитным составом	ППР В РФ п.21	01.05.2020 г.	
14	На объекте защиты с ночным пребыванием людей отсутствуют (просрочены) средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека на каждого дежурного.	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» Правила противопожарного режима в РФ ППР в РФ п. 9	01.05.2020 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, должностных лиц.

Проверку выполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору в 2-ом квартале 2020 года.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несет:

собственники имущества;  
руководители федеральных органов исполнительной власти;  
руководители органов местного самоуправления;  
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе  
руководители организаций;  
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной  
безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Ст. инспектор ОНД и ПР по Переславскому району  
(государственный инспектор Переславского района по  
пожарному надзору)

Кукушкин С.Г.

(фамилия, инициалы, должность проверяющего)

«17» июня 2019 г.



Предписание для исполнения получил(а):

Директор МУ ДО «Станция юных туристов»

Мальцев В.А.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или  
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его  
уполномоченного представителя)

«17» июня 2019 г.

(подпись)